

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«25» марта 2024 г., 55240061000209987756

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому  
административному округу г.Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Омской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«02» апреля 2024 г., 12 час. 00 мин. № 2403/002-55/80-В/ПИВ

(дата и время составления предписания)

г. Омск, ул. Стальского 8Б, каб. 218

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «25» марта 2024 г., № 2403/002-55/80-В/РИВ, учетный номер проверки 55240061000209987756.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:**

- Жестовская Евгения Анатольевна – старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору)
- Щасная Ирина Юрьевна – инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

**4. Инспекционный визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Омская, г Омск, ул Моторная, Дом 6/1 детский сад

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД № 349 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА" ИНН 5505023224, адрес регистрации юридического лица: 644109, ОБЛ ОМСКАЯ, ОМСК, МОТОРНАЯ УЛ, Д. 6/1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

**7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:**

с «02» апреля 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «02» апреля 2024 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Допускается перекрытие проездов для пожарной техники воротами, система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (за исключением организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки) (п.71 ППР, утв. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 161/1 от 09.06.2023, пункт предписания 1  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки.  
**Срок устранения нарушения:**  
13.01.2025
2. На путях эвакуации в коридорах и на лестничных клетках не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение ( ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 2, 9 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 37 ППР, утв. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 161/1 от 09.06.2023, пункт предписания 2  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
13.01.2025
3. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре (п.17 б ППР, утв. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 161/1 от 09.06.2023, пункт предписания 3  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  
**Срок устранения нарушения:**  
13.01.2025
4. Ширина второго эвакуационного выхода из групповой ячейки менее 0,8 метра (фактически ширина составляет 0,6 м, позиции 66, 6 технического паспорта БТИ – замеры выполнены механической рулеткой, в группах №4, №2) (ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.19, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 161/1 от 09.06.2023, пункт предписания 4  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
13.01.2025
5. Ширина эвакуационного выхода из игровой комнаты в спальню менее 0,8 метра (фактически ширина составляет 0,7 м, позиции 46 технического паспорта БТИ – замеры выполнены механической рулеткой) (ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 161/1 от 09.06.2023, пункт предписания 5  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
13.01.2025
6. Отсутствует ограждение крыльца с перилами высотой не менее 0,8 м(высота крыльца 70 см, замеры выполнены механической рулеткой, группа №5, №4) (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.18 СП

4.13130.2013) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 161/1 от 09.06.2023, пункт предписания 7

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

13.01.2025

7. Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с нормами (оповещение частично не работает, оповещатели не установлены) (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4. 8 СП

3.13130.2009) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 161/1 от 09.06.2023, пункт предписания 8

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

13.01.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору) Жестовская Евгения Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Жестовская Евгения Анатольевна - старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору), телефон: 83812401790, e-mail: [tond\\_lao@55.mchs.gov.ru](mailto:tond_lao@55.mchs.gov.ru)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

