

Отметка о размещении сведений в едином
реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *
ПМ 55230061000204745169 от 17.01.2023



Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел.: 25-35-16, info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Ленинскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644121, г. Омск, ул. Стальского, 8 Б, тел./факс: 40-17-90, tond_lao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2**

(номер решения о проведении профилактического визита)

вручается бюджетному дошкольному образовательному учреждению города

Омска «Детский сад № 349 общеразвивающего вида»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводился профилактический визит)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Ленинского
административного округа г. Омска по пожарному надзору Кицелюка Ивана
Петровича от 17.01.2023 № 2

в период с «25» января 2023 г. по «25» января 2023 г.

Панасюк Евгенией Олеговной государственным инспектором Ленинского
административного округа г. Омска по пожарному надзору капитаном
внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

Проведен профилактический визит по адресу: город Омск, улица
Моторная, 6/1

(профилактическое мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
заведующий Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города
Омска «Детский сад № 349 общеразвивающего вида» Орлова Светлана
Сергеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных по результатам проведения профилактического визита в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	-допускается перекрытие проездов для пожарной техники воротами, система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (за исключением организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки)	(п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.07.2023	
2	-не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре	(п.17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479)	01.07.2023	

3	-на путях эвакуации в коридорах и на лестничных клетках не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение	(ч.4 ст.4, ч.1.3 ст. 6, ст.52, ст.53, ч. 2, 9 ст.82, ст.89, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.3.12 СП 1.13130.2020; п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479)	01.07.2023	
4	-ширина второго эвакуационного выхода из групповой ячейки менее 0,8 метра (фактически ширина составляет 0,60 метра, позиции 66,6 Технического паспорта БТИ - замеры выполнены механической рулеткой. в группа № 4, № 2)	(ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123; п. 4.2.19, 5.1.3 СП 1.13130.2020)	01.07.2023	
5	-ширина эвакуационного выхода из игровой комнаты в спальню менее 0,8 метра (фактически составляет - 0,70 метра, позиции 46 Технического паспорта БТИ - замеры выполнены механической рулеткой)	(ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020)	01.07.2023	
6	-дверь эвакуационного выхода открывается не направлению выхода (выход из групповой ячейки на лестничную клетку, группы №5)	(ст.4, 89, Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020)	01.07.2023	
7	-отсутствует ограждение крыльца с перилами высотой не менее 0,8 м (высота крыльца 70 см. замеры выполнены механической рулеткой. группа №5, №4)	(ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008, п. 4.18 СП 4.13130,2013) <i>около 25 ТР</i>	01.07.2023	
8	-количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами (оповещение частично не работает оповещатели не установлены)	(ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.8 СП 3.13130.2009)	01.07.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

В соответствии с абз. 5 п. 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности будет направлено в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

заведующий Ошова Р. Р.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица представителя)

Сосф
(подпись)

Государственный инспектор
Ленинского административного округа
г. Омска по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Панасюк Е.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Сосф
(подпись)